



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление  
федеральной противопожарной службы № 18 МЧС России"

164500, г. Северодвинск, Архангельской области, Архангельское шоссе, 68, Телефон/факс:  
(8184) 50-46-83 [sufps18@29.mchs.gov.ru](mailto:sufps18@29.mchs.gov.ru)

Отдел федерального государственного пожарного надзора

ул. Кооперативная, д. 13, Мирный, Архангельской области, 164170. Телефон: (81834) 5-12-25

«24» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.  
(дата и время составления предписания)

**Предписание № 32/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением заместителя начальника отдела ФГПН, заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» по пожарному надзору, майора внутренней службы, Комисарука Ильи Владимировича от 15.09.2021 № 32, учётный № проверки КНМ 29210063169201321681.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора (идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) - 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Комисаруком Ильей Владимировичем – заместителем начальника отдела ФГПН, заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, помещений и территории Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Сказка» города Мирного, Архангельской области, расположенных по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Степанченко, д. 14, к которым предъявляются требования пожарной безопасности (объекту защиты присвоена значительная категория риска)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

г. Мирный, Архангельская область, ул. Степанченко, д. 14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемые лица:**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Сказка» города Мирного Архангельской области.ОГРН 1122920000170; ИНН 2925005790;Юридический адрес: 164170, Архангельская область, город Мирный, ул. Степанченко, 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

«16» ноября 2021 года, с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

«24» ноября 2021 года, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе плановой выездной проверки:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара у дежурного персонала (вахтера) вышел срок годности.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	01.04.2023	
2.	Лестница 3-го типа из негорючих материалов не размещена у глухой (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Лестница расположена на расстоянии	п. 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2023	

	менее 1 м от плоскости оконного проема (окно пищеблока).			
3.	Проходы к наружной лестнице 3 типа, со второго этажа, предусмотрены по участкам плоской кровли, которые не выполнены из негорючих материалов, шириной не менее 1 м.	п. 4.3.9. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2023	
4.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту (замене), обеспечивающие исправное состояние резервного источника питания автоматической системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ;	01.04.2023	
5.	Не предусмотрено устройство автоматической блокировки систем обменной вентиляции (кондиционирования) при пожаре в помещении пищеблока.	п. 42 ППР в РФ;	01.04.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Комисарук Илья Владимирович – заместитель главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» по пожарному надзору, заместитель начальника отдела ФГПН, майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Комисарук Илья Владимирович – заместитель главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» по пожарному надзору, заместитель начальника отдела ФГПН, майор внутренней службы; ofgpn.m.sufps18@29.mchs.gov.ru (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

✓ Семусенко Юлиа Николаевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«12» часов «00» минут «24» ноября 2021 г.

✓  (подпись)