

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление федераль-  
ной противопожарной службы № 18 МЧС России"**

Архангельское шоссе, 68, Северодвинск, Архангельской области, 164500. Телефон/факс: (8184) 50-46-83 fps18@sufps18.ru.

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**  
ул. Кооперативная, д. 13, Мирный, Архангельской области, 164170. Телефон: (81834) 5-12-25  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 42/1/1**  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 9  
«Сказка» города Мирного Архангельской области

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному надзору № 42 от "04" мая 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 12 ч.0 мин. по 13 ч. 00 мин. 20.05.2016

проведена плановая выездная проверка

старшим инспектором отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России",

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего

государственным инспектором Специального управления ФПС № 18 МЧС России

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

по пожарному надзору Комисаруком Ильей Владимировичем, здания детского сада по адресу: г.  
Мирный, Архангельской области, ул. Степанченко, д. 14

совместно с заведующим МКДОУ № 9 Семушиной Ю.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Перила на 2-х наружных пожарных лестницах 3 типа выполнены не в соответствии с нормативными документами (отсутствуют поручни)	п. 5.2.2, п. 5.2.15 Свод правил 1.13130.2013 «Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2013)	30.03.2018	
2.	Площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здание не имеют ограждений (площадка с наружной лестницы 3 типа, крыльцо из пищеблока)	п. 5.2.3, п. 5.2.15 СП 1.13130.2013	30.03.2018	
3.	Крыльцо у медицинского кабинета имеет ограждение с вертикальным ограждением просвет, которого более 0,1 м.)	п. 5.2.3, п. 5.2.15 СП 1.13130.2013	30.03.2018	

4.	Наружные пожарные лестницы 3 типа выполнены не в соответствии с нормативными документами (проступи ступеней выполнены не сплошные)	п. 5.2.16 СП 1.13130.2013	30.03.2018	
5.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери отделяющие комплекс помещений пищеблока от остальных помещений, выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.	п. 7.4, п. 7.5, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*)	30.03.2018	
6.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери, отделяющие технический этаж (подвал) от остальных помещений выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.	п. 7.4, п. 7.5, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»	30.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела ФГПН ФГКУ

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

"Специальное управление ФПС № 18 МЧС России",

по пожарному надзору)

государственный инспектор

Специального управления ФПС № 18 МЧС

России по пожарному надзору

Комисарук Илья Владимирович

« 20 » мая 2016 г.



Предписание для исполнения получила:

[Handwritten Signature]  
(подпись)

Заведующий МКДОУ № 9

(должность, фамилия, инициалы)

Семущина Ю.Н.

« 10 » мая 2016 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

№	Наименование объекта, в котором выявлено нарушение требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт (пункты) нормативных документов, устанавливающих требования пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Статус исполнения
1	Таблица № 2-2 обнаружены пожарные лестницы в доме № 10, которые не соответствуют требованиям документа № (обнаружены отсутствием)	п. 5.2.3, п. 5.2.15 Свод правил СП 1.131.30.2013 «Эксплуатация путей эвакуации» таблица СП 1.131.30.2013	30.03.2018	
2	Каналы вытяжной от уровня потолка более 0,45 м проходов в здании не имеют ограждений (обнаружены в парадной лестницы 3 этажа, согласно из таблицы)	п. 5.2.3, п. 5.2.17 СП 1.131.30.2013	30.03.2018	
3	Каналы вытяжной от уровня потолка более 0,45 м проходов в здании не имеют ограждений (обнаружены в парадной лестницы 3 этажа, согласно из таблицы)	п. 5.2.3, п. 5.2.15 СП 1.131.30.2013	30.03.2018	

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

Муниципальное казённое дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад № 9 «Сказка»  
города Мирного Архангельской области  
(МКДОУ № 9)

Начальнику  
МУ «Отдел образования»  
Н.В. Дугиной

ул. Степанченко, д. 14, г. Мирный,  
Архангельская область, 164170  
Тел: 5-11-93; бухгалтерия 5-14-44  
E-mail: mkdou9@yandex.ru  
ОКПО 37654624 ОГРН 1122920000170  
ИНН 2925005790 КПП 292501001

14/01/2017 № 69  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

План мероприятий по устранению, выявленных нарушений требований  
пожарной безопасности в МКДОУ № 9.

№	Вид нарушения	Мероприятия по предупреждению	Срок устранения обязательных требований	Срок устранения	Результат устранения
1.	Перила на 2-х наружных пожарных лестницах 3 типа выполнены не в соответствии нормативными документами (отсутствуют поручни)	Аукцион в 2016г не состоялся, поэтому работы по разработке локально-сметного расчета будут производиться во 2 квартале 2017г, планирование средств в 3 квартале 2017г, работы в 1 квартале 2018г	30.03.2018	1 квартал 2018г	
2.	Площадки высотой от уровня тротуара более 0,45м при входах в здание не имеют ограждений (площадка с наружной лестницы 3 типа, крыльцо из пищеблока)	Аукцион в 2016г не состоялся, поэтому работы по разработке локально-сметного расчета будут производиться во 2 квартале 2017г, планирование средств в 3 квартале 2017г, работы в 1 квартале 2018г	30.03.2018	1 квартал 2018г	
3.	Крыльцо у медицинского кабинета имеет ограждение с вертикальным ограждением просвет, которого более 0,1м	Аукцион в 2016г не состоялся, поэтому работы по разработке локально-сметного расчета будут производиться во 2	30.03.2018	1 квартал 2018г	

